

Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты

При получении сигнала о пожаре дежурный персонал должен:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и сбросить сигнал.
2. Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).
3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
 - 3.1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов – 01,112 четко называть: адрес организации, место возникновения пожара, указав, при наличии возможности, что горит, свою должность и фамилию.
 - 3.2. сообщить о пожаре руководителю организации, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;
 - 3.3. далее дежурный персонал действует в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

4. При отсутствии пожара

4.1. Ложное срабатывание:

- 4.1.1. дежурный персонал должен сбросить сигнал либо отключить сработавший луч или пожарный извещатель способом, который указан в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;
- 4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;
- 4.1.3. о поступивших сигналах и принятых мерах дежурный должен произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

4.2. При неисправности:

- 4.2.1. в случае подтверждения сигнала о неисправности систем пожарной автоматики дежурный персонал должен принять меры к дополнительной охране объекта защиты;
- 4.2.2. сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию систем пожарной автоматики в организации;
- 4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы. Произвести сброс сигнала;
- 4.2.4. сообщить о ложном срабатывании руководителю организации или лицу, его замещающему.

Посмотреть примеры сгенерированной инструкции о действиях дежурного персонала при пожаре для учреждений, предприятий, организаций, распечатать или скачать образец можно здесь:

Для учреждений, предприятий, организаций, где ответственный за пожарную безопасность – руководитель.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067731

Владелец Анганзорова Ольга Семеновна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024